

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
पटना भवन अंचल, पटना
भवन निर्माण विभाग, राजवंशीनगर, पटना-23.

निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना द्वारा दिनांक-09.01.2020 को कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ की उपस्थिति में निम्नांकित योजना का निरीक्षण किया गया :-

1- हिलसा में 12-इकाई पी0ओ0 आवास (जी+3) का निर्माण कार्य :-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	-	667.95 लाख ₹
एकरारनामा की राशि	-	438.45 लाख ₹
कार्य प्रारंभ की तिथि	-	19.02.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	-	18.06.2019

भौतिक प्रगति :- भवन के मुख्य द्वार के सामने का चैम्बर का ढक्कन टूटा हुआ है, जिसे बदलने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। बिजली का पैनल भी नहीं लगाया गया है। लिफ्ट का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। लकड़ी का चौखट बिना Polishing कराये पेंटिंग कर दिया गया है, जिसे ठीक करने का निदेश दिया गया। बाथरूम में मिरर एवं सॉप डिश का Quality मानक अनुरूप नहीं है, जिसे बदलने का निदेश दिया गया। कुछ कमोड का ढक्कन छोटे आकार का लगा दिया गया है, जिसे ठीक करने का निदेश दिया गया। पार्किंग क्षेत्र में Chequered Tiles मानक अनुरूप नहीं है।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि चहारदिवारी की ऊँचाई कम से कम डेढ़ फीट बढ़ा कर उसके ऊपर ग्रील लगाया जाय। मेन गेट बदलने का निर्देश दिया गया। ससमय कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को 10% काटकर ही भुगतान किया जाय। निर्देशानुसार सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर माह-जनवरी-2020 तक भवन हस्तांतरण करने का निर्देश दिया गया।

भवन के निरीक्षण के दौरान महसूस किया गया कि प्रमंडल के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा कार्य का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

ह0/-

(ई0 तारणी दास)

अधीक्षण अभियंता

पटना भवन अंचल, पटना।

ज्ञापांक ----- /

पटना, दिनांक ----- /

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(ई0 तारणी दास)

अधीक्षण अभियंता

पटना भवन अंचल, पटना।

ज्ञापांक 46 ----- /

पटना, दिनांक 10/1/2020

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/2020

(ई0 तारणी दास)

अधीक्षण अभियंता

पटना भवन अंचल, पटना।

DOZ

83

14/1/20

14/01/20

DML
124
13.01.20

DOZ
13/1/20